

ワゴ 差込みコネクター 仕様書

平成 年 月 日

御中

品 名 ワゴ差込みコネクター

品 番 WGT-2 (273-135)
WGT-3 (273-136)
WGT-4 (273-137)
WGT-5 (273-138)
WGT-8 (273-139)

製 造 元 ワゴ・コンタクトテック社 (ドイツ)

輸入総発売元 ワゴ ジャパン 株式会社

本 社 : 〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-5-7
錦糸町プライムタワー
TEL. : (03) 5627-2050 (代)

仙台出張所 : 〒984-0051 仙台市若林区新寺 1-2-26
小田急仙台東口ビル
TEL. : (022) 794-8546 (代)

名古屋営業所 : 〒460-0003 名古屋市中区錦 2-19-1
名古屋鴻池ビル
TEL. : (052) 212-8539 (代)

静岡出張所 : 〒422-8067 静岡市駿河区南町 18-1
サウスポット静岡
TEL. : (054) 202-1103 (代)

大阪営業所 : 〒564-0053 大阪市淀川区宮原 3-5-36
新大阪トラストタワー
TEL. : (06) 6152-8535 (代)

福岡出張所 : 〒810-0041 福岡市中央区大名 2-2-50
大名DTビル
TEL. : (092) 762-1141 (代)

差込みコネクター

品番	WGT-2 (273-135) WGT-3 (273-136) WGT-4 (273-137) WGT-5 (273-138) WGT-8 (273-139)	製造元：ワゴ・コンタクトテック社（ドイツ）
品名	ワゴ差込みコネクター	
輸入総発売元	ワゴジャパン株式会社（TEL：（03）5627-2050）	
寸法	添付図面参照	
材質	絶縁部： ①ハウジング ポリカーボネイト，耐熱性／難燃グレード UL94-V2（自己消火性） ②絶縁カバー ポリアミド 6.6，耐熱性／難燃グレード UL94-V2（自己消火性） 導電部：電気銅・錫メッキ スプリング：ステンレス・スチール	
定格	定格電圧：300V 定格電流：20A 定格適合電線：単線（銅）φ1.2，φ1.6，φ2.0mm（φ1.2mmは屋内配線用途では不可）	
使用方法	結線方法 1. 電線端を、12～13mm剥き出す。曲がりがあれば直して下さい。 2. 先端が突き当たるまで十分差し込んで下さい。 3. 一本毎に電線を軽く引っ張り、抜けないことを確認して下さい。更に目視による確認も行して下さい。 電線の抜き方 コネクターをねじりながら電線を引き出して下さい。 再結線の場合 傷ついた電線をむき直し、結線し直して下さい。	
標準仕様状態	JIS C2813 屋内配線用差し込み型電線コネクタに適合。 JIS C2814-1 家庭及びこれに類する用途の低電圧用接続器具 第1部に適合。 JIS C2814-2-2 家庭及びこれに類する用途の低電圧用接続器具 第2-2部に適合。	
使用上の注意	1. 電線のむき長さを必ずお守り下さい。 2. 曲がった電線は、必ず真っ直ぐに直してから結線して下さい。 3. 余長をボックス内に巻き込んだ後、電線の抜けを再確認して下さい。	
保管上の注意事項	室温40℃以下の粉塵が少ない場所で、箱又は袋の中に保管して下さい。	
国内承認	◆電気用品安全法：第8条第1項及び第9条第2項に適合の特定電気用品 ◆内線規程：1編3章1335-7（電線の接続） ◆国土交通省：公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 第2編1章1節の2（圧着端子類） ◆都市再生機構：公共住宅建設工事共通仕様書 電気2章2節の1（電線の接続）	